

ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволів на викиди (від
28.05.2024 р. № UA18040150080044389-II-0114Ж) та виконання заходів
щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ "ФК "ПОЛІССЯ"
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	44547377
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10008, Житомирська обл., м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського,18
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(099) 285 23 58
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	-
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська область, Житомирський район, Глибочицька сільська рада, Станишівське лісництво, квартал 25, виділ 13, будинки 1, 2
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA18040150080044389-II-0114Ж від 28.05.2024 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Загурський Володимир Францович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	(099) 285 23 58
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	100	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0161-05	Труба котла	51,97 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 48,03 мг на куб. м
1	Вуглецю оксид	300	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	197,16 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 102,84 мг на куб. м
1	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	186,82 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 63,18 мг на куб. м
1	Сірки діоксид	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	202,58 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 47,42 мг на куб. м
2	Суспендовані тверді частинки недиференційовані	100	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0161-05	Труба котла	60,29 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 39,71 мг на куб. м

	за складом						
2	Вуглецю оксид	300	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	198,48 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 101,52 мг на куб. м
2	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	177,08 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 72,92 мг на куб. м
2	Сірки діоксид	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	189,89 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 60,11 мг на куб. м
3	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	100	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0161-05	Труба котла	56,56 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 43,44 мг на куб. м
3	Вуглецю оксид	300	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	193,55 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 106,45 мг на куб. м
3	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	250	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0161-05	Труба котла	187,9 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 62,1 мг на куб. м
3	Сірки діоксид	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5НД	Труба котла	196,77 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 53,23 мг на куб. м
4	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0161-05	Труба витягової вентиляції котельні	1,55 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 148,45 мг на куб. м

5	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05	Труба витягової вентиляції котельні	1,55 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 148,45 мг на куб. м
6	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05	Труба витягової вентиляції , котельні	2,33 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 147,67 мг на куб. м
12	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05	Труба поля фільтрації	55,79 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 94,21 мг на куб. м
17	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05	Труба дизельгенератора	62,36 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 87,64 мг на куб. м
18	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	100	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05	Труба котла	46,26 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 53,74 мг на куб. м
18	Вуглецю оксид	300	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	130,63 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 169,37 мг на куб. м
18	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	93,48 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 156,52 мг на куб. м
18	Сірки діоксид	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	146 міліграмів на	Менше затвердженого гдв на

						куб. метр	104 мг на куб. м
19	Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом	100	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12- 0161-05	Труба котла	55,37 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 44,63 мг на куб. м
19	Вуглецю оксид	300	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	135 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 165 мг на куб. м
19	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	95,18 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 154,82 мг на куб. м
19	Сірки діоксид	250	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М- 5НД	Труба котла	148 міліграмів на куб. метр	Менше затвердженого гдв на 102 мг на куб. м

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

відсутні установлені у дозволі на викиди технологічні нормативи викидів

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Передбачається припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов. Дотримуються вимоги пожежної безпеки та охорони праці.	Оскільки аварій не відбувалось - не проводились заходи щодо мінімізації обсягу викидів під час аварій

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

у дозволі на викиди відсутні установлені заходи щодо скорочення обсягу викидів

- Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
 2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Директор
(посада)

МП (за наявності)



(підпис)

Загурський Володимир Францович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))