

ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 23.12.2021 р №UA18040570010099994–Ж179 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин
протягом 2024 року

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «Житомиробленерго»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	22048622
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10008, м. Житомир вул. Косенка Віктора, 32/8
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0412) 40-20-50
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	kanc@co.ztoe.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Хорошівський район електричних мереж 12100, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Монастирська, 28
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№UA18040570010099994–Ж179 від 23.12.2021 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Інженер відділу оперативного планування і звітності Рудзей Оксана Володимирівна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+38(096)8709729
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	O.Rudzei@co.ztoe.com.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Умовами дозволу на викиди №UA18040570010099994-Ж179 від 23.12.2021 р. не передбачено контроль за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів							

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
- Забезпечено дотримання техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні обладнанням. - Обладнання та споруди підтримуються у належному технічному стані. - Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання на підприємстві здійснюється згідно вимог технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки що забезпечить уникнення нештатних ситуацій. - Всі вентиляційні системи проходять планові та поточні ремонти і перевіряються на стан ефективності їх роботи. - У Товаристві забезпечені умови, за яких викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують гранично допустимі викиди зазначені у дозволі. - Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище не допускається. - На неорганізованих джерелах викидів не використовується обладнання та матеріалів, не передбачені технологічним процесом. - АТ «Житомиробленерго» забезпечує проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвого впливу на навколишнє середовище та не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту. - Для запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин проводиться технічний огляд та контроль за станом та герметичністю обладнання.	Протягом 2024 року надзвичайних ситуацій не допущено

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
- Усі роботи на підприємстві здійснюються відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України. - Економно використовується сировина і матеріали. - Під час перевантаження сипучих матеріалів у Товаристві дотримуються мінімальної висоти пересипу. - В межах території підприємства при небезпечних показниках швидкості вітру (більше 10 м/с) обмежуються обсяги та інтенсивність робіт із розвантаження і переміщення сипучих матеріалів							

Додаток:

1. Копія дозволу на викиди №UA18040570010099994-Ж179 від 23.12.2021 р.

Директор з експлуатації електричних мереж


(підпис)

Шибисток Олександр Миколайович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))



МП (за наявності)